

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



## Zertifikat Nr.: 1312-6223

**Antragsteller:** AVB Armaturen Ventile Betschart AG, Rütifeldstrasse 22, CH-3294 Büren an der Aare

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Zwischenseiher  
**Bezeichnung:** Schmutzfänger Typ V416  
**Typen:** DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250

DN: 32...250 PN: 10/16 tmax: 30 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** In Anlehnung an SVGW ZW109 (01/19)

**Gültigkeit:** 31.10.2024

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**  
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 21.10.2019

Seite 1 / 2

**Rubrik:** Zwischenseiher

**Bezeichnung:** Schmutzfänger Typ V416

Typen	DN	PN	C*	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
V416	32	10/16	30				-	
V416	40	10/16	30				-	
V416	50	10/16	30				-	
V416	65	10/16	30				-	
V416	80	10/16	30				-	
V416	100	10/16	30				-	
V416	125	10/16	30				-	
V416	150	10/16	30				-	
V416	200	10/16	30				-	
V416	250	10/16	30				-	